

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-KR.AB09.B.00649

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008589

ООО «Красивый пол» ОГРН 1137746533869

Адрес: 117218, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, дом 24, строение 4, помещение I, комната 21.

Тел./факс: +7 (495) 723-49-78.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«NOX CORPORATION»

Адрес: KD CENTER, 355 HYORYEONG-RO, SEOCHO-KU SEOUL, 06643, SOUTH KOREA.

Телефон: 8225207600, факс: 8225207600.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные на основе поливинилхлорида в плитках марок: «NOX ECOCLICK», «NOX ECOCLICK+», «NOX ECOLAY+», «NOX ECOLOCK+», «NOX LOOM+», «NOX PRIME TILE», «NOX DELUXE TILE», «NOX GENESIS», толщиной от 2 до 7 мм, с замковым, клеевым и свободноележащим способом укладки, выпускаемые по технической документации изготовителя

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.11

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019176.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0988-ВМ/18 от 13.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС.RU.ОШ01.ОС01.СМК.02328 от 03.07.2018 г. до 03.07.2021 г., выдан ОС ООО «ВЛАДЛЕНА», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2018 по 22.11.2021Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-KR.АБ09.В.00649

(обязательная сертификация)

№ 0019176

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.23.11 3918 10 100 0	Покрyтия напольные на основе поливинилхлорида в плитках марок: «NOX ECOCLICK», «NOX ECOCLICK+», «NOX ECOLAY+», «NOX ECOLOCK+», «NOX LOOM+», «NOX PRIME TILE», «NOX DELUXE TILE», «NOX GENESIS», толщиной от 2 до 7 мм, с замковым, клеевым и свободнoleжащим способом укладки, выпускаемые по технической документации изготовителя.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96 (п., коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of K.N. Nuykova

подпись

Handwritten signature of O.E. Karпова

подпись

К.Н.Нуйкова

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия